



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора
по Самарской области)

Геоργия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

Директору
МУП «АККПиБ»
М.И. Туркину

446441, Самарская область,
г. Кинель, п.г.т. Алексеевка,
ул. Куйбышева, д. 25

13.01.2016 № 04-05/ 305
На № 493 от 09.012.2015

О согласовании временных
отклонений от гигиенических
нормативов качества воды

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, на основании представленных Вами материалов о результатах производственного контроля качества воды, а также плана мероприятий, направленных на снижение в ходе водоподготовки показателей цветности, мутности, содержания марганца, общей жесткости, минерализации и питьевой воды, принимая во внимание отсутствие альтернативных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и руководствуясь п.2.6 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» согласовывает временное отклонение от гигиенических нормативов (ПДК) качества воды в распределительной сети централизованной системы водоснабжения, эксплуатируемой МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» в г. Кинель Самарской области по показателям:

- мутность не более 2,0 мг/л (по каолину),
- цветность не более 35 градусов,
- общая минерализация не более 1500 мг/л,
- общая жесткость не более 14 °Ж,
- марганец не более 0,5 мг/л.

Срок действия отклонения до 01.02.2017г.

Решение об отклонениях качества воды должно быть оформлено в установленном законодательством порядке, население должно быть проинформировано о введении отклонения качества воды и сроках действия указанных отклонений.

С уважением
Руководитель управления

Н.М. Сергеева