



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора
по Самарской области)

Георгия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

10.01.2019 № 63-00-04/05-64-2019
На № _____ от _____

Директору
МУП «Алексеевский комбинат
коммунальных предприятий и
благоустройства»

М.И. Туркину

446441, Самарская область,
г.о.Кинель, п.г.т. Алексеевка,
ул.Куйбышева, 25

О согласовании временных
отклонений качества питьевой воды
в п.г.т. Усть-Кинельский

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, на основании представленных Вами материалов о результатах производственного контроля качества воды, а также плана мероприятий по обеспечению качества водопроводной воды п.г.т. Усть-Кинельский, принимая во внимание отсутствие альтернативных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и руководствуясь п. 2.6 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» согласовывает временное отклонение от гигиенических нормативов (ПДК) качества воды в распределительной сети централизованной системы водоснабжения, эксплуатируемой МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» в п.г.т. Усть-Кинельский, Кинельского района Самарской области по показателям:

-общая жесткость до 14,9 мг-экв/л

-сухой остаток до 1500 мг/л.

Срок действия отклонения до 31.12.2019 г.

Одновременно напоминаем, что решение о временном отклонении от гигиенических нормативов качества питьевой воды принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации, когда обеспечение населения питьевой водой не может быть достигнуто иным способом и лишь при одновременном выполнении Вами всех условий, предусмотренных пунктами статьи 23 Федерального Закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также пунктом 2.6.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль