

Российская Федерация
Самарская область



**АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель**

446430, г. Кинель, ул. Мира, 42-а,
тел. 2-17-60, факс. 2-15-70
E-mail: kineladmin@yandex.ru

24.05.2014 № 3150

Кухарь И.И.

IyaIvanovna@mail.ru

Уважаемая Ия Ивановна!

Администрация городского округа, рассмотрев замечания и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Кинель Самарской области, сообщает следующее.

Согласно постановлению от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями на 16 марта 2019 года, расчет резерва/дефицита тепловой мощности источника осуществляется исходя из предоставленных данных теплоснабжающей организации, а именно установленной, фактической тепловой мощности котельной и присоединенной тепловой нагрузки абонентов.

Расчет резерва/дефицита тепловой мощности котельной № 3 п.п.г. Усть-Кинельский приведен в таблице 1 и представлен в проекте актуализированной схемы теплоснабжения (Утверждаемая часть, в разделе 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей», пункт 2.4, таблица 2.4.18).

Таблица 1 - Расчет резерва/дефицита тепловой мощности источника тепловой энергии

№ п/п	Наименование	Базовое значение
1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч	30,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч	24,57
3	Затраты на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч	0,24
4	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч	24,33
5	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч, в том числе	1,148
6	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч	19,387
7	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч	+3,795

Как видно из таблицы 1 на котельной п.г.т. Усть-Кинельский дефициты тепловой мощности отсутствуют.

Предложений по реконструкции (модернизации) котельной от ООО «Кинельская ТЭК» не поступало.

По итогам прохождения отопительного сезона ресурсоснабжающие организации разрабатывают мероприятия по подготовке к работе в следующий отопительный период с учетом устранения выявленных нарушений в предыдущий отопительный период. Данные мероприятия в схему теплоснабжения не включаются.

Глава городского округа



В.А. Чихирев

Лужнов 21287

Молодцов 21750

